

Основание размещения на официальном сайте:  
 постановление Правительства РФ от 31.08.2016 г. №867  
 «О внесении изменений в стандарты раскрытия информации  
 теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями  
 и органами регулирования»

**Общие сведения  
 об отключениях по теплоснабжению и горячему водоснабжению ОАО «Жилкомхоз»  
 за 2 квартал 2017 г.**

№п/п	Номер объекта	Дата, время отключения	Время простоя	Причина отключений	Принятые меры	Наименование объекта
<b>П Е Р Е Ч Е Н Ь ОТКЛЮЧЕНИЙ ПО ГВС</b>						
1	Котельная №1, г.Жуковка пер.Первомайский, территория ЦРБ	11.05.2017 г. с 08 час. 30 мин. до 14 час.30 мин.	06 час 00 мин	Проведение ППР (планово – предупредительных ремонтных работ) по согласованию с потребителями и управляющими компаниями	После выполнения ремонтных работ подача ГВС возобновлена.	ЦРБ, школа №2, СЭС, дет. сад «Родничок», быт, детский дом.
2	Котельная №6 г.Жуковка ул.Стоителеев	18.05.2017 г. с 18 час. 00 мин. До 00 час.00 мин.	06 час 00 мин	Прорыв магистрального трубопровода системы ГВС.	После выполнения ремонтных работ подача ГВС возобновлена.	Жилой фонд микрорайон «Б» - п. Весенний д.2,д.4,д.6
3	Котельная №6 г.Жуковка ул.Стоителеев	19.05.2017 г. с 06 час. 30 мин. До 11 час.30 мин.	5 час 30 мин	Прорыв магистрального трубопровода системы ГВС.	После выполнения ремонтных работ подача ГВС возобновлена.	Жилой фонд микрорайон «Б» - п. Весенний д.2,д.4,д.6

- За 2 квартал 2017 года отключений по отоплению не было.

- Приостановления, ограничения и прекращения режима тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. не производилось.

Генеральный директор ОАО «Жилкомхоз»



Гайда И.М.