

Основание размещения на официальном сайте:
 постановление Правительства РФ от 31.08.2016 г. №867
 «О внесении изменений в стандарты раскрытия информации
 теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
 и органами регулирования»

**Общие сведения
 об отключениях по теплоснабжению и горячему водоснабжению ОАО «Жилкомхоз»
 за 4 квартал 2017 г.**

№п/п	Номер объекта	Дата, время отключения	Время простоя	Причина отключений	Принятые меры	Наименование объекта
П Е Р Е Ч Е Н Ь ОТКЛЮЧЕНИЙ ПО ГВС						
1	Котельная №1 г.Жуковка пер.Первомайский, территория ЦРБ	с 00 час. 00 мин. 01.10.2017 г. до 07 час. 45 мин. 04.10.2017 г.	79 час 45 мин	Остановка ГВС согласно утвержденного графика утвержденного главой района и по согласованию с потребителями и управляющими компаниями	После выполнения ремонтных работ подача ГВС возобновлена	ЦРБ, школа №2, СЭС, дет. сад «Родничок», быт, детский дом.
2	Котельная №1 г.Жуковка пер.Первомайский, территория ЦРБ	09.10.2017 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 45 мин.	04 час 45 мин	Проведение режимно - наладочных работ автоматики безопасности котлов после реконструкции газового оборудования согласно предписания инспекции Ростехнадзора.	После выполнения режимно - наладочных работ подача ГВС возобновлена	ЦРБ, школа №2, СЭС, дет. сад «Родничок», быт, детский дом.
3	Котельная №3 г.Жуковка пер.Школьный	26.10.2017 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.	07 час 00 мин	Ремонтные работы на газовом оборудовании.	После выполнения ремонтных работ подача ГВС возобновлена.	ул.Почтовая, 10, ул. Калинина, 28, ул. Рабочий городок 23, дет.сад «Солнышко», школа №1, стоматологическая поликлиника, кафе «Десна»
4	Котельная №1 г.Жуковка пер.Первомайский, территория ЦРБ	03.11.2017 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.	04 час 00 мин	Механическое повреждение магистральных трубопроводов при производстве земляных работ по благоустройству.	После выполнения ремонтных работ подача ГВС возобновлена	ЦРБ, школа №2, СЭС, дет. сад «Родничок», быт, детский дом.
П Е Р Е Ч Е Н Ь ОТКЛЮЧЕНИЙ ПО ОТОПЛЕНИЮ						

1	Котельная №1 г. Жуковка пер. Первомайский, территория ЦРБ	02.11.2017 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.	04 час 00 мин	Механическое повреждение магистральных трубопроводов при производстве земляных работ по благоустройству.	После выполнения ремонтных работ подача отопления возобновлена	ЦРБ, школа №2, СЭС, дет. сад «Родничок», быт, детский дом.
2	Котельная №6 г. Жуковка ул. Строителей	25.11.2017 г. с 02 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин.	07 час 30 мин	Прорыв трубопровода отопления на гараж ПФ	После выполнения ремонтных работ подача отопления возобновлена	Здание гаража и адм. здания ПФ, налоговая инспекция

- Приостановления, ограничения и прекращения режима тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. не производилось.

Генеральный директор ОАО «Жилкомхоз»

Гайда И.М.

