

пункт 19 "г"

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.

Сведения за I квартал 2024 года.

№ п/п	Наименование подстанции	Уровень напряжения, кВ	Мощность установленного трансформатора	Текущая нагрузка трансформатора	Процент загрузки трансформатора	Свободная мощность
1	РП 1	10/0,4	250	64	57,92	186
2	ГКТП 6	10/0,4	250	78	70,11	172
3	ГКТП 7	10/0,4	160	62	55,86	98
4	ЗТП 9	10/0,4	400	76	69,46	325
5	ЗТП 9	10/0,4	400	35	31,85	365
6	ГКТП 10	10/0,4	160	62	55,86	98
7	ЗТП 11	10/0,4	400	29	26,5	371
8	ЗТП 11	10/0,4	400	29	26,5	371
9	ЗТП 13	10/0,4	400	31	27,93	369
10	ЗТП 13	10/0,4	400	31	27,93	369
11	ЗТП 14	10/0,4	160	37	33,53	123
12	ГКТП 16	10/0,4	400	65	58,54	335
13	ГКТП 17	10/0,4	400	78	69,80	322
14	ГКТП 18	10/0,4	160	81	73,14	79
15	ЗТП 22	10/0,4	250	45	41,29	205
16	ЗТП 23	10/0,4	400	26	23,82	374
17	ЗТП 24	10/0,4	160	48	44,38	112
18	ГКТП 26	10/0,4	160	46	41,14	114
19	ГКТП 27	10/0,4	250	76	68,17	174
20	КТП 30	10/0,4	400	60	55,43	340
21	ГКТП 31	10/0,4	250	56	50,3	194
22	ГКТП 35	10/0,4	400	45	41,22	355
23	ЗТП 37	10/0,4	160	61	55,86	99
24	ЗТП 37	10/0,4	400	54	49,45	346
25	ГКТП 44	10/0,4	250	57	51,43	193
26	ГКТП 47	10/0,4	160	73	65,82	87
27	ГКТП 48	10/0,4	250	58	51,75	193
28	ЗТП 49	10/0,4	400	15	14,03	385
29	ЗТП 55	10/0,4	250	40	37,14	210
30	ЗТП 55	10/0,4	400	55	50,16	345
31	59 (РП2)	10/0,4	250	48	43,51	202
32	ЗТП 60	10/0,4	250	49	45,03	201

33	ЗТП 61	10/0,4	250	26	23,77	224
34	ЗТП 67	10/0,4	400	32	29,44	368
35	ГКТП 69	10/0,4	160	38	34,21	122
36	ЗТП 70	10/0,4	250	14	12,47	236
37	ГКТП 73	10/0,4	160	32	28,58	128
38	КТП 79	10/0,4	400	65	58,54	335
н.п. Никольская Слобода						
1	ЗТП 122	10/0,4	250	34	30,21	216
2	ЗТП 122	10/0,4	250	34	30,21	216
3	ЗТ П 124	10/0,4	400	24	22,17	376
4	ЗТ П 124	10/0,4	250	24	22,17	226
5	ЗТП 144	10/0,4	250	24	21,65	226
6	ЗТП 144	10/0,4	250	24	21,65	226
7	РП	10/0,4	400	5	5,02	395
н.п. Гришина Слобода						
1	ЗТП 180	10/0,4	100	56	50,65	44
н.п. Олсуфьево						
1	ГКТП 160	10/0,4	250	62	55,75	188
н.п. Ржаница						
1	КТП 4	10/0,4	250	48	43,47	202
2	ГКТП 6	10/0,4	400	59	53,21	341
3	КТП 7	10/0,4	160	50	45,03	110
4	КТП 8	10/0,4	160	37	33,22	123
5	КТП 13	10/0,4	100	27	24,39	73
6	КТП 14	10/0,4	250	23	20,78	227
7	КТП 15	10/0,4	100	27	24,24	73
8	ЗТП 17	10/0,4	160	48	43,17	112
9	КТП 2	10/0,4	100	9	7,97	91
н.п. Красный Бор						
1	КТП 12	6/0,4	160	56	50,23	104
н.п. Эдазия						
1	КТП 11	6/0,4	100	16	14,13	84